

Klassifizierungsbericht

Nummer	21-001251-PR02 (NW-E01-05-de-02)
Inhaber	ALUPROF S.A. Centrala, Zaklad Bielsko Biala ul. Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biala Polen
Produkt	einbruchhemmender Rollladen
Bezeichnung	R/PE55/SV/6244
Details	Hersteller ALUPROF SA Zaklad w. Opolu, Opole; Material Aluminium; Außenmaß (BxH) 2800 x 3240 mm; Lichter Durchgang (BxH) 2620 x 3060 mm; Führungsschiene PPW90; Antrieb Elektromotor YYGL45M 50/12; Antriebswelle SW7012; Endstab LDG55/W
Angriffsseite	- Ballengegenseite - Ballenseite: die Notentriegelung muss zusätzlich von den geprüften Sicherungsmaßnahmen geschützt werden

Ergebnis **)

Einbruchhemmung nach EN 1627: 2021-06



Klasse: RC 3

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurden die ermittelten Messergebnisse als fehlerfreie Werte angenommen.

Grundlagen *)

EN 1627: 2021-06

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 21-001251-PR02 PB-E01-05-de-02

Ersetzt 21-001251-PR02 (NW-E01-05-de-01) vom 24.02.2022

Darstellung



Verwendungshinweise

Die Ergebnisse gelten für den in EN 1627, Anhang D geregelten erweiterten Anwendungsbereich.

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurden die ermittelten Messergebnisse als fehlerfreie Werte angenommen.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.


Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim

24.08.2022



Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik



Roman Rubensdörffer
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 5A2-992C1